



(приказ от 14.04.2006 г. № 96), аттестационная комиссия считает не целесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации.

## **11. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям.**

11.1 Оптический кабель самонесущий неметаллический (ОКСН) марки ОКК ТУ 3587-009-51154035-2010 изготовитель ООО «Саранскабель-Оптика» соответствует требованиям стандартов, отраслевой и корпоративной документации для ОКСН, дополнительным требованиям ОАО «ФСК ЕЭС». ОКСН могут быть рекомендованы для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» совместно с натяжным зажимом спирального типа НСО (ТУ 4991-003-27560230-95), поддерживающий зажим ПСО (ТУ 3449-016-27560230-97), (ТУ 3449-023-27560230-05) изготовитель ЗАО «Электросетьстройпроект» (ЭССП) и кабельной муфтой МОПГ-М производитель ЗАО «Связьстройдеталь».

11.2 При внесении возможных изменений в конструктивное исполнение аттестуемого оборудования в период действия экспертного заключения необходимо согласование с ОАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке

Председатель комиссии:

С.Г. Смыслов

Члены комиссии:

О.Г. Богданова

Н.Н. Шипяков

В.В. Черепанова

А.А. Рожков

Г.Г. Козюлин

Н.Н. Морозов