

ЗАО «ТРАНСВОК» 249028, Калужская обл., Боровский р-н, г. Ермолино, ул. Молодёжная, д.1. Тел./факс: (499)138-12-97, (48438) 6-85-19. E-mail: [zavod@transvoc.ru](mailto:zavod@transvoc.ru), [info@transvoc.ru](mailto:info@transvoc.ru)

№\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам испытания спиральной арматуры производства  
ЗАО «Электросетьстройпроект»

Сообщаем Вам, о результатах проведенных испытаний оптического самонесущего неметаллического кабеля (ОКСН) марки ОКМС, производимого ЗАО «ТРАНСВОК», совместно со спиральными зажимами типа НСО и ПСО производства ЗАО «Электросетьстройпроект».

Испытания показали, что совместное применение кабеля марки ОКСН и спиральной арматуры типа НСО и ПСО при нагрузках на 15% превышающей максимально допустимую не вызывает разрушения оболочки кабеля и не оказывает негативного влияния на оптические свойства кабеля.

Проскальзывания кабеля или признаков разрушения элементов зажимов, выявлено не было.

ЗАО «ТРАНСВОК» рекомендует к применению зажимы производства ЗАО «Электросетьстройпроект», совместно с оптическими кабелями собственного производства.

Исполнительный директор



Ю.Л. Печень