

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента по
работе с производителями
оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

mail 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-42/18

Срок действия с 07.05. 2018 по 06.05.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Арматура линейная защитная:

- протекторы защитные по ТУ 3449-007-27560230-06:
типа ПЗС-Dmin/Dmax-01-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-11-X₃ - для тросов типа ТК (ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064) и МЗ по СТО 71915393-ТУ 062-2008;
типа ПЗС-Dmin/Dmax-21-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-31-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-61-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-24-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-03-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-13-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-43-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-53-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-63-X₃, ПЗС-Dmin/Dmax-73-X₃ - для проводов по ГОСТ 839-80;
- гасители вибрации по ТУ 3449-081-27560230-06 типа ГВ-X₁X₂X₃X₄-X₅ для проводов по ГОСТ 839-80, для тросов типа ТК (ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064) и МЗ по СТО 71915393-ТУ 062-2008.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электросетьстойпроект» (АО «ЭССП»)
Адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 36

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Курский филиал АО «Электросетьстойпроект» (КФ АО «ЭССП»)
Адрес: 305000, г. Курск, 2-ой Литовский переулок, 4В

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с учетом ограничений п. 39.1 и п. 39.10 - 39.11 Положения ПАО «Россети «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (протокол от 22.02.2017 №252)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»